

Demineralizovaná voda

- atest kvality pro externí odběratele.

Demineralizovaná voda je vyrobena jako napájecí voda pro tepelná energetická zařízení s jmenovitým tlakem 6,5 MPa a vyšším a splňuje předepsané parametry dle ČSN 077402 :

tvrdost	max.	5 $\mu\text{val l}^{-1}$
koncentrace železa	max.	30 $\mu\text{g l}^{-1}$
koncentrace mědi	max.	10 $\mu\text{g l}^{-1}$
oxidovatelnost manganistanem	max.	5 mg l^{-1}
měrná elektrická vodivost γ_{25}	max.	2 $\mu\text{S cm}^{-1}$
koncentrace SiO_2	max.	100 $\mu\text{g l}^{-1}$

Upozornění pro odběratele :

Jakostní parametry demineralizované vody garantujeme pouze v okamžiku odběru z demistanice ZL 10. Jakýkoliv materiál vždy obohacuje demivodu iontově rozpuštěnými látkami . Rovněž při styku se vzduchem dochází ke změnám vlastností demivody . Demineralizovaná voda není mikrobiologicky ošetřená .

Milan Libich
Mělnická 133
294 71 Benátky n. Jizerou
IČO: 185 77 946
DIČ: CZ 6204100815